JELMAGYARÁZAT:

- Fűtési előremenő vezeték
- Fűtési visszatérő vezeték
- Gázvezeték mért, kisnyomású
- Bontandó vezeték

- Gömbcsap
- Szűrő
- Visszacsapó szelep
- Háromjáratú szelep
- Mágnesszelep
- Szivattyú
- Automata légtelenítő szelep
- Hőmérő
- Nyomásmérő



Helyiségek (alapterületi) kimutatás

Földszint

1.	Iroda	parketta	13,60	m2
2.	Wc	kerámia	1,44	m2
3.	Mosdó	kerámia	1,33	m2
4.	Előtér	kerámia	1,70	m2
5.	Iroda	parketta	12,00	m2
6.	Lépcső	kerámia	6,40	m2
7.	Előcsarnok	kerámia	11,35	m2
8.	Edénymosó	kerámia	4,86	m2
9.	Wc	kerámia	1,08	m2
10.	Előtér	kerámia	1,37	m2
11.	Fehér mosogató	kerámia	5,96	m2
12.	Főzőkonyha	kerámia	66,34	m2
13.	Hús előkészítő	kerámia	10,62	m2
14.	Folyosó	kerámia	13,95	m2
15.	Fekete mosogató	kerámia	5,64	m2
16.	Tojásmosó	kerámia	4,86	m2
17.	Fedett előtér	kerámia	1,75	m2
18.	Kukatároló	kerámia	2,54	m2
19.	Kézi raktár	kerámia	4,34	m2
20.	Pékárú	kerámia	4,95	m2
21.	Szárazárú raktár	kerámia	6,60	m2
22.	Öltöző	kerámia	4,40	m2
23.	Iroda	kerámia	2,64	m2
24.	Wc	kerámia	1,80	m2
25.	Zöldségraktár	kerámia	6,90	m2
26.	Földesárú raktár	kerámia	3,90	m2
27.	Mosdó-tusoló	kerámia	8,20	m2
28.	Folyosó	kerámia	45,90	m2

A - A METSZET



C - C METSZET



B - B METSZET



MEGJEGYZÉS:

A légcsatorna hálózat anyaga horganyzott acéllemez. Flexibilis cső még a befúvó dobozoknál sem alkalmazható. A csőhálózat külső-belső fertőtleníthetőségét biztosítani kell, ezért nem kerül rá szigetelés.
A négyszög keresztmetszetű csatlakozások MEZ peremmel, a kör keresztmetszetűek gumigyűrűs tömítéssel szerelendők.
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A meglévő lámpatesteket alsó sík: +2,5 m magasra kell függeszteni, indokolt esetben minimális mértékben át kell helyezni vagy 90°-kal el kell forgatni.

Épület megnevezése, címe: **NAPSUGÁR KÖZPONTI ÓVODA** 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113.	Terv típusa: **Kiviteli terv**
Rajz megnevezése: **Főzőkonyha szellőzés korszerűsítés** **Földszint alaprajz és metszetek**	Megrendelő: **ŐRBOTTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** 2162 Őrbottyán, Fő út 99.
Épületgépész tervező: **Vass Gábor** **20-0542**	Dátum: 2018. 04. 09. / **M 1:50** / **G-1**